



**Jens Immanuelson, medlem af Inatsisartut, Siumut
/-her**

Besvarelse af § 37 spørgsmål nr. 125 vandforsyning i Upernavik

Kære Jens Immanuelson

Tak for dine spørgsmål, der giver mig mulighed for at oplyse om forholdene og planerne for vandforsyningen i Upernavik.

Besvarelsen bygger på oplysninger indhentet fra Nukissiofiit.

Dine to spørgsmål er gengivet og besvaret enkeltvist i nedenstående:

1. Hvilke konkrete tiltag har Naalakkersuisiut med hensyn til den meget uregelmæssige vandforsyning i Upernavik?

Vandsøen ved vandforsyningen i Upernavik har en begrænset volumen. Derfor har Upernavik vandværk, som det eneste i Grønland, et nødanlæg til at afsalte havvand. Frem til efteråret 2014 blev vandet fra vandsøen rensset i et midlertidigt anlæg, som blev etableret efter en brand i Upernaviks vandværk i 2009. I efteråret 2014 blev et permanent anlæg taget i brug.

Drikkevand distribueres med tankvogn i Upernavik. I starten af 2015 var distributionen desværre ramt af et nedbrud, som betød, at husstandene i en kortvarig periode ikke fik fyldt deres vandtanke. I april 2015 blev der varslet, at der kunne blive behov for indskrænkning i vandleverancerne, da vandsøen var løbet tør. Det lykkedes imidlertid at optimere nødvandforsyningsanlægget, så den varslede indskrænkning ikke blev nødvendig. På nuværende tidspunkt er vandforsyningen ikke begrænset.

Nukissiofiit oplyser om følgende to konkrete tiltag, der fremover skal sikre vandforsyningen:

- Nukissiofiit undersøger mulighederne for at realisere andre mulige råvandsressourcer ved Upernavik.
- Konkret sikres, at de nuværende vandforsyningsanlæg fungerer optimalt, bl.a. ved en øget løbende kontrol.

21-05-2015
Sags nr. 2015-114964
Dok. nr.1972652

Postboks 1614
3900 Nuuk
Tlf. (+299) 34 50 00
Fax (+299) 34 54 10
E-mail: paian@nanoq.gl
www.naalakkersuisut.gl

2. Og hvornår vil man foretage udbedringer heraf?

Da det i april blev konstateret, at vandsøen var tømt, iværksatte Nukissiorfiit straks driften af nød anlægget til afsaltning af havvand. Hen over sommeren 2015 vil vandforsyningen i Upernavik løbende blive vedligeholdt og repareret.

Jeg håber, at du finder besvarelsen fyldestgørende.

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga

Med venlig hilsen

Mala Høy Kúko